Oprawy na wysokości 3,0 m od posadzki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

101	przedsionek	15.3	M2
102	hall	338.0	M2
103	szatnia okryc wierzchnich	28.8	M2
104	pomieszczenie porządkowe	2.8	M2
105	toaleta damska	11.2	M2
106	toaleta dla niepełnosprawnych	4.6	M2
107	toaleta meska	10.5	M2
108	pokój ochrony	17.7	M2
109	pokój konferencyjny	16.8	M2
110	serwerownia	10.7	M2
111	sekretariat	18.0	M2
112	pokój socjalny	11.6	M2
113	pokój kierownika	16.7	M2
114	pokój biurowy	17.4	M2
115	archiwum	5.6	M2
116	schowek gospodarczy	3.4	M2
117	pokój biurowy	17.4	M2
118	pokój biurowy	17.9	M2
119	magazyn materiałów biurowych	5.9	M2
120	sklep sportowy -sala sprzedazy	38.2	M2
121	sklep sportowy - magazyn	15.2	M2
122	salon fryzjerski	38.2	M2
123	przedsionek	4.2	M2
124	toaleta salonu fryzjerskiego	3.1	M2
125	pokój socjalny salonu fryzjerskiego	7.0	M2
126	przedsionek	10.3	M2
127	przedsionek	8.8	M2
128	korytarz techniczny	7.5	M2
129	magazyn korektora pH	4.3	M2
130	magazyn koagulanta	4.8	M2
131	magazyn podchlorynu sodu	11.6	M2
132	schody techniczne	5.9	M2
133	recepcja	13.2	M2
134	strefa rozliczen	4.0	M2
135	strefa obuwi stopy	81.2	M2
136	szatnia damska	51.0	M2
137	wezel sanitarny szatni damskiej	29.3	M2
138	szatnia meska	50.5	M2
139	wezel sanitarny szatni m?skiej	29.5	M2
140	szatnia rodzinna i osób niepelnosprawnych	26.6	M2
141	wezel sanitarny szatni rodzinnej i osób niepeln.	27.8	M2
142	szatnia ratowników	7.5	M2
143	wezel sanitarny ratowników	10.0	M2
144	pokój ratowników	13.3	M2
145	pokój pierwszej pomocy	9.8	M2
146	hala basenowa	1275.4	M2
147	magazyn sprzetu basenowego	9.0	M2
148	pomieszczenie porzadkowe	2.4	M2
149	przedsionek	2.1	M2
150	korytarz	3.7	M2
151	szatnia personelu z toaleta	4.5	M2
152	magazyn produktów	4.7	M2
153	zmywalnia	6.1	M2
154	przygotowalnia	8.8	M2
155	magazyn produktów	5.3	M2
156	bufet	7.6	M2
157	pomieszczenie na odpadki gastronomiczne	1.9	M2
158	przedsionek wezla sanitarnego kempingu	6.2	M2
159	wezel sanitarny niepelnosprawnych	4.3	M2
160	wezel sanitarny meski	15.7	M2
161	wezel sanitarny damski	14.4	M2

2455.2 M2

OZNACZENIA

- <1 (1>40K) – Punkt dostępu PEL sieci strukturalnej elektryczno-logicznej po stronie elektrycznej wyposażone w 2 gniazda etyzlikowe dedykowane oraz 2 gniazda etyzlikowe ogólne umieszczone w ramce 4-krotnej
- Kmz – Kamera zewnetrzna 100V, 230V
- Kmw – Kamera wewnetrzna 20V, 230V
- Tg – Zegar 100V, 230V
- Zk – Zasilacz instalacji kontroli dostępu z podtrzymaniem, 100VA, 230V; instalacji kontroli dostępu
- TrN – Transformator 100VA, 230V instalacji kontroli dostępu
- Pompa odwadniająca Grundfos KP 250 AV1 700W, 230V; 3,2 A
- Pompa odwadniająca Wilo-DrainLift Klu 400V, 230V; 2,5A
- Wd1-Wd6 – Wpust dachowy podgrzewany, 230V, ~12W z przewodem podłączeniowym 40-1,5m
- A – Projektor z lampa metalohalogenkowa 1800W, 230V, zwiecenie w góre
- B – Kinkiet świecenie dwustronne góra, dół z lampami metalohalogenkowymi 70+35W, rozszyt 55°/55°, IP54
- C1 – Kinkiet świecenie w góre 70W + 18W
- C2 – Kinkiet świecenie w góre 150W + 18W
- D1 – Oprawa wbudowana w sufit podwieszony 2x18W, IP44
- D2 – Oprawa wbudowana w sufit podwieszony 2x26W, IP44
- F – Oprawa zwieszakowa, cylinder średn. 18 cm z żarówka PAR 30
- G1 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek liniowych T5 4x14 W, z szyba matowa, IP65
- G2 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek liniowych T5 4x24 W, z szyba matowa, IP65
- G3 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x120 do świetlówek liniowych T5 3x28 W, z szyba matowa, IP65
- G4 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x120 do świetlówek liniowych T5 3x54 W, z szyba matowa, IP65 Agat Clean T5 HO
- G5 – Oprawa nastropowa z szyba hartowana matowa, do świetlówek liniowych T8 4x L36 W/835/G13, IP65 Aga Light Ruben Clean
- H – Oprawa kubełkowa nt ze świetlówkami 2x26W, średnica 260, wys. 225
- H2 – Oprawa kubełkowa nt ze świetlówkami 2x26W, średnica 260, wys. 225 wyposażona w zestaw do zawieszenia oprawy na przewodzie
- J1 – Oprawa świetlówkowa szczelna ze św. liniowymi 2x18W, l=600mm
- J2 – Oprawa świetlówkowa szczelna ze św. liniowymi 2x36W, l=1200mm
- J3 – Oprawa świetlówkowa szczelna ze św. liniowymi 2x58W, l=1500mm
- L1 – Oprawa świetlówkowa T5 nad lustrem 24W, l=600mm
- L2 – Oprawa świetlówkowa T5 nad lustrem 39W, l=900mm
- L3 – Oprawa świetlówkowa T5 nad lustrem 54W, l=1260mm
- K1 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek kompaktowych TC-L 2x55 W, stw. podrzewnie, IP20
- K2 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek kompaktowych TC-L 2x36 W, stw. podrzewnie, z szyba matowa, IP65
- K3 – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek kompaktowych TC-L 2x55 W, stw. podrzewnie, z szyba matowa, IP65
- M – Oprawa montowana w sufit podwieszony o module 60x60 do świetlówek kaskadowych T5 1x55 W, z szyba matowa, systemu Ecophon, IP20
- P – Oprawa montowana w gruncie, rozsyt asymetryczny, z szyba antypoślizgowa, temperatura zewnetrzna szyby 50 st. C, ze świetlówka kompaktowa TC-D 26W/ G24+d3, IP67 poruszony jak ruchem tuzu URAN 2, ES-System, nr ZI5100, t wynior kominarza 378x378 mm, gł. 255 mm, 8,7 kg?
- R – Reflektor podwodny z szyba, halogenowy 12V/35V, trzonek MR-16 (ujęty w projekcie technologicznym)
- S – Oprawa z czujnikiem ruchu IP44 ze świetlówka kompaktowa TC-L/2G11 18W typu AVETE FIR Ennto

Pion A: SZ7-1Z.T11-48,M4V4-02,M4V4-03,WV3-03,N6V6-03,N7-02,N1-03, N7=05,N8V8-02,N8V8-03,N9V9-03,N10-02,N10-03,TA-01,TA-04, TA-05,V-101,N7A1-01N6V2-01,N7A2-01,TL10-01,TL10-02,TL10-03,TG-33,TG-34,EM-01

Pion B: T11-3S,T11-41,T11-45,N6-01,W5-1Z0,M4V4-02,N7-02,N8V8-02,N10-01, N10-02,T41-05,T41-06,T41-07~T41-09,T10-01,T10-02,T7-W3a,TG-33,EM-01

Przekrój C-C: T11-3S,T11-41,T11-45,N6-01,W5-1Z0,M4V4-02,N7-02,N8V8-02,N10-01, N10-02,T41-05,T41-06,T41-07~T41-09,T10-01,T10-02,T7-W3a,TG-33,EM-01

N

PROJEKT WYKONAWCZY	
CZĘŚCI 1	
KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W LESKU	
PŁYWALNIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA	
na działkach ewidencyjnych nr: 1193, 1195, 1198, 1197, 1185, 1189 z obrębu Lesko-Posada Leska; 2365, 7383, 1320 z obrębu Lesko	
TOM IV	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE
ZESZYT I	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor:	URZĄD MIASTA I GMINY LESKO ul. Piłsudskiego 1 38-600 Lesko tel.(013) 469 80 01
Jednostka projektowa:	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamenhofa 66, 04-158 Warszawa tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 35, e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektanci:	inż. Jan Cenian 269/89
Rysunek:	
Numer rysunku: E-23	Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI - RZUT PARTERU
Skala: 1:100	11 2008 r